

仮

認定番号 1710-03102-56

# 認定合格証

親綱支柱(第2種)  
LSP-F

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 平成29年10月31日

日綜産業株式会社 殿  
(岩間事業所)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 伊藤 正人





試験番号 1710-03102-5601  
発行日：平成29年10月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 伊藤 正人



- 申請者 日綜産業株式会社
- 工場名 岩間事業所
- 種類、型式及び数量 親綱支柱(第2種) LSP-F 6本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準  
第25章親綱支柱・支柱用親綱・緊張器
- 試験実施日 平成29年10月16日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「5構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「7強度等」に適合している。

### 落下阻止性能試験

供試体の取付方向		平行					
供試体組 No.		1		2		3	
供試体 No.		1	2	3	4	5	6
離脱の有無		無	無	無	無	無	無
折損の有無 (親綱支柱の高さ 落下後/落下前)		無 (99%)	無 (99%)	無 (99%)	無 (99%)	無 (99%)	無 (99%)
認定基準による値	離脱の有無	支柱が支柱固定ジグから離脱しないこと					
		親綱保持金具から親綱ジグが離脱しないこと					
	折損の有無	支柱各部に折損が無いこと					
		親綱支柱の高さが「落下後/落下前×100≥65%」であること					

### (3) 表示

認定基準「8表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし