



認定番号 2502-121001-32

認定合格証

安全ネット(ラッセル網地)
NET-15

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 2月28日

市川漁網製造株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2502-121001-3201

発行日：2025年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 田中 実男



- 申請者 市川漁網製造株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 安全ネット(ラッセル網地 1.5cm) NET-15 4枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「安全ネット」
- 試験実施日 2025年2月14日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網糸の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					平均値
サンプル No.	1	2	3	4	5	
強度[kN]	0.40	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42
認定基準による値	0.35kN 以上					平均値 0.40kN 以上

(2)-2 縁網及び吊網の引張強度試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1		
サンプル No.	1	2	3
強度[kN]	21.4	19.1	20.2
認定基準による値	14.7kN以上		

(2)-3 安全ネットの落錘による性能試験

供試体 No.	2	3	4
減速度 $[m/s^2]$	124	126	115
網地の異常	無	無	無
認定基準による値	減速度	147 m/s^2 以下	
	網地の異常	著しく損傷及び貫通を認めず	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし