



認定番号 2311-102001-45

認定合格証

防音パネル

SB6-18IN

(SB6-15IN	SB6-12IN	SB6-09IN	SB6-06IN
SB6-18MN	SB6-15MN	SB6-12MN	SB6-09MN
SB6-06MN	SB6-18INA	SB6-15INA	SB6-12INA
SB6-09INA	SB6-06INA	SB6-18MNA	SB6-15MNA
SB6-12MNA	SB6-09MNA	SB6-06MNA)	

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年11月30日

積水樹脂プラメタル株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2311-102001-4502

発行日：2023年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊



- 申請者 積水樹脂プラメタル株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル SB6-18IN 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル」
- 試験実施日 2023年11月15日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 曲げ強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	5中止	5中止	5中止	—
認定基準による値	強度 2.85 kN 以上		平均値 3.14 kN以上	

(2)-2 落下試験

供試体 No.	4	5	6
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	落下体が防音パネルを貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし