

仮

認定番号 2008-12781-46

認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ

K-YⅡ-M

(K-Y-M)

KK-Y-M

KK-YC-M

KK-YCⅡ-M

KK-YCⅢ-M

(K-YC-M K-YCⅢ-M)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2020年 8月31日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2008-12781-4604

発行日：2020年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 關澤 康男



- 1 申請者 株式会社タカミヤ
- 2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ(コーナー型) KK-YCⅡ-M 10個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 5 試験実施日 2020年7月28日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強 度[kN]		6中止		6中止		6中止		5.86		6中止		—
認 定 基 準 に よ る 値		強度 2.80kN以上										平均値 3.09kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし