



認定番号 2305-127011-46

認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ(コーナー型)
KK-YC-M


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 5月31日

株式会社タカミヤ 殿
(HORY KOREA CO.,LTD 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2305-127011-4603

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 康男



- 申請者 株式会社タカミヤ
- 工場名 HORY KOREA CO.,LTD 本社工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ(コーナー型)KK-YC-M 10個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 試験実施日 2023年5月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.		1		2		3		4		5		平均値	
供試体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
強度[kN]		5.12		5.41		5.42		5.14		4.64		5.14	
認定基準による値		強度 2.80kN以上						平均値 3.09kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし