



認定番号 2305-02601-46

認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ

TYC1-L

(TYC1-P TYC1-5 TYC1)

TYC3

TYC3-L

(TYC3-P)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

津軽工業株式会社 殿
(千葉工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2305-02601-4601

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 津軽工業株式会社
- 工場名 千葉工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ（標準型） TYC1-L 10個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 試験実施日 2023年5月18日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

| 供試体組 No. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 平均値 |
|----------|-------------|---|------|---|------|--------------|------|---|------|----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 強度[kN] | 12中止 | | 12中止 | | 12中止 | | 12中止 | | 12中止 | | — |
| 認定基準による値 | 強度 5.59kN以上 | | | | | 平均値 6.18kN以上 | | | | | |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし