



認定番号 2305-02601-46

認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ

TYC1-L

(TYC1-P TYC1-5 TYC1)

TYC3

TYC3-L

(TYC3-P)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

津軽工業株式会社 殿
(千葉工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2305-02601-4603

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 津軽工業株式会社
- 工場名 千葉工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ (コーナー型) TYC3-L 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 試験実施日 2023年5月18日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
供試体 No.											
強度[kN]	6中止		6中止		6中止		6中止		6中止		—
認定基準による値	強度 2.80kN以上						平均値 3.09kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし