



単品承認番号 23-03


単品承認証

下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する
本承認の有効期間は承認日より1年間とする

承認日 2025年2月28日

江戸川機鋼株式会社 殿
(埼玉工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



名 称	親綱支柱（中間支柱）
型 式	SK-920F
使 用 場 所	鉄骨梁のフランジ等に取り付けて使用
使 用 目 的	水平親綱支柱システムにおいて、親綱支柱の親綱保持金具に、左右から連続して支柱用親綱を取り付ける際の親綱支柱（平行方向に限る）
使 用 方 法	申請会社が定めた使用基準による



試験番号 2502-021001
発行日： 2025年2月28日

単品承認試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 稔 男



- 1 申請者 江戸川機鋼株式会社
2 工場名 埼玉工場
3 種類・型式及び数量 親綱支柱(中間支柱) SK-920F 3本
4 承認番号 第 23-03 号
5 試験実施日 2025年2月12日
6 試験場所 東京試験所
7 試験方法

10 試験方法図による。

なお、各試験の基準値については単品承認における「親綱支柱（中間支柱）」に定めた値を適用した。

8 試験結果

落下阻止性能試験

(締付けトルク： 6.0kN・cm)

供試体 No.		1	2	3
脱落の有無		無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと		
		親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと		
	垂下量	親綱ジグのH形鋼上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること		

9 表示

単品仮設機材等の安全性に関する承認規定第11条に適合している。

10 試験方法図

落下阻止性能試験

